

Certificaat

Contactgeluidsisolatieverbetering van een vloerafwerking Conform ISO 10140-3:2010

Testproduct:	Sense PVC click met geïntegreerde IXPE ondervloer	
Houder:	Prodinex bv Ommelseweg 67 5721 WT Asten (NL)	
Testfaciliteit:	SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. GZ Branch Testing Center	
Rapportnummer:	GZIN2008040077CM	
Rapportdatum:	23 november 2020	
Testomschrijving:	Bepaling van de verbetering van de contactgeluidsisolatie op een betonvloer met belasting	
Productspecificaties:	Merk:	Sense PVC
	Uitvoering:	Click
	Dikte SPC kern:	3,2 - 4,5 mm
	Ondervloer:	1,0 - 2,0 mm IXPE
	Gewicht:	ca. 2.000 kg/m ³
Testresultaat:	$\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$	Conform ISO 717-2:2013

